

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02240

35092

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Джимакс" (ООО "Джимакс").
Адрес: 153027, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Павла Большевикова, дом 27, литер А9-А10. ОГРН: 1063702134957. Телефон: +7 (4932) 58-10-25. Факс: отсутствует. Адрес электронной почты: zakaz@gmx.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Джимакс" (ООО "Джимакс").
Адрес: 153027, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Павла Большевикова, дом 27, литер А9-А10. ОГРН: 1063702134957. Телефон: +7 (4932) 58-10-25. Факс: отсутствует. Адрес электронной почты: zakaz@gmx.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа" Пожарная Безопасность", 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стекло огнестойкое однослойное торгового знака Gmax®, марки Pyromax L E60, габаритными размерами по высоте 3000 мм, по ширине 2000 мм, толщиной 6 мм, изготавливаемое в соответствии с ТУ 23.12.12-001-94390450-2023 «СТЕКЛО ОГНЕСТОЙКОЕ ОДНОСЛОЙНОЕ ТОРГОВОГО ЗНАКА Gmax® МАРКИ Pyromax E60 Gmax® МАРКИ Pyromax L E60 Gmax® МАРКИ Pyromax E45».
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на огнестойкость». Предел огнестойкости – E60 (v).

код ОК 034 (ОКПД 2)

23.12.12.110

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 94-С-23 от 30.03.2023 выдан ИЛ ООО "Альфа" Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 49-АСП/23 01.03.2023 выдан Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" Пожарная Безопасность". Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 23.12.12-001-94390450-2023 «СТЕКЛО ОГНЕСТОЙКОЕ ОДНОСЛОЙНОЕ ТОРГОВОГО ЗНАКА Gmax® МАРКИ Pyromax E60 Gmax® МАРКИ Pyromax L E60 Gmax® МАРКИ Pyromax E45».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.03.2023 ПО 29.03.2028

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)

Гомзова Е.П.
(инициалы, фамилия)

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pfb